



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

364060, ул. Тухачевского 13, г. Грозный, тел. (8712)33-24-25

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
УРУС-МАРТАНОВСКОМУ РАЙОНУ

366500, ул. Н. Усамова б/н, г. Урус-Мартан, Урус-Мартановский район, ЧР

ПРЕДПИСАНИЕ №99/1/80

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

«Средняя общеобразовательная школа №4 с.Гехи» Оздамирову А.С.

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Урус-Мартановского района по пожарному надзору №99 от «06» октября 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «09» октября 2017 г. по 13 ч. 00 мин. «09» октября 2017 г.

проведена проверка Государственным инспектором Урус-Мартановского района

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

по пожарному надзору ст. лейтенантом внутренней службы Юсупов М.Р.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

совместно с Директором муниципального бюджетного общеобразовательного

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 с.Гехи» Оздамировым А.С.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте	В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве		

		<p>собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения</p> <p>(п. 2 ППР в РФ)</p>		
2	<p>Работниками не проведена противопожарный инструктаж под роспись в журнале</p>	<p>Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p>Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности (п. 3 ППР в РФ)</p>		
3	<p>Не спроектирован план-схему эвакуации людей при пожаре</p>	<p>На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре</p> <p>(п. 7 ППР в РФ)</p>		
4	<p>Не проведена огнезащитная обработка строительных</p>	<p>Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки,</p>		

	<p>конструкций чердачного перекрытия</p> <p>Не проводится проверка качества огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки</p>	<p>специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год (п. 21 ППР в РФ)</p>		
5	<p>Отсутствует паспорт огнетушителя</p>	<p>Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской (п. 475 ППР в РФ)</p>		
6	<p>Отсутствует специальный журнал произвольной формы в котором ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения</p>	<p>Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы (п. 478 ППР в РФ)</p>		
7	<p>Не обеспечивается в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-</p>	<p>Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и</p>		

	<p>изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительном у ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)</p>	<p>планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров (п. 63 ППР в РФ)</p>		
9	<p>На территории пожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению N 6.</p>	<p>Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению N 6 (п. 482 ППР в РФ)</p>		
	<p>В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок отсутствуют таблички с</p>	<p>В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (п. 6 ППР в РФ)</p>		

номером телефона для вызова пожарной охраны			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

Урус-Мартановского района по пожарному надзору

ст. лейтенант внутренней службы

«09» октября 2017г.

М.Р. Юсупов

Предписание для исполнения получил:

(Подпись)

Директор МБОУ СОШ №4 с.Гехи

(должность, фамилия, инициалы)

Оздамиров А.С.

«09» октября 2017г.

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный - 8(8712) 33-24-25; СКРЦ МЧС России - 8(8793) 39-99-99.



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО УРУС-МАРТАНОВСКОМУ РАЙОНУ

366500, ул. Н.Усамова б/н., г. Урус-Мартан, Урус-Мартановский район ЧР

г. Урус-Мартан
(место составления акта)

« 09 » октября 2017 г.
13ч 00мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№99

По адресу/адресам с.Гехи, ул.Надречная, б/н.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №99 от 06 октября 2017 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №4 с.Гехи»

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 09 » октября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 1/3
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Урус-Мартановскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки) Оздамиров А.С.

06.10.2017 г. 10 ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Юсупов Магомедэмин Русланбекович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного

государственный инспектор Урус-Мартановского района по пожарному надзору
лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, Экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Оздамиров А.С.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии).

должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации

(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения требований пожарной безопасности

№ п/п	Нарушения требований пожарной безопасности (с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Лицо допустившее нарушение
1	2	3
1	<i>Не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте (п.2 ППР в РФ)</i>	<i>Оздамиров А.С.</i>
2	<i>Работниками не проведена противопожарный инструктаж под роспись в журнале (п.3 ППР в РФ)</i>	<i>Оздамиров А.С.</i>
3	<i>На втором этаже отсутствует план-схемы эвакуации людей при пожаре (п.7 ППР в РФ)</i>	<i>Оздамиров А.С.</i>
4	<i>Не проведена огнезащитная обработка строительных конструкций чердачного перекрытия. Не проводится проверка качества огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (п.21 ППР в РФ)</i>	<i>Оздамиров А.С.</i>
5	<i>Отсутствует паспорт огнетушителя (п.475 ППР в РФ)</i>	<i>Оздамиров А.С.</i>
6	<i>Отсутствует специальный журнал произвольной формы в котором ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения (п.478 ППР в РФ)</i>	<i>Оздамиров А.С.</i>
7	<i>Не обеспечивается в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (п.63 ППР в РФ)</i>	<i>Оздамиров А.С.</i>
8	<i>На территории пожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и</i>	<i>Оздамиров А.С.</i>

	инвентарем согласно приложению N 6. (п.482 ППР в РФ)	
9	Не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (п.6 ППР в РФ)	

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Государственный инспектор
Урус-Мартановского района по пожарному надзору
ст. лейтенант внутренней службы

М.Р. Юсупов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Оздамиров А.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«09» октября 2017 г.

А.С. Оздамиров

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ПРОТОКОЛ № _____

об административном правонарушении

« 09 » октября 2017 г.

с.Гехи

место составления: город, село, район.

Я, государственный инспектор Урус-Мартановского района по пожарному надзору

ст. лейтенант внутренней службы Юсупов М.Р.

должность, Ф.И.О.

руководствуясь ст.ст. 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что индивидуальный предприниматель

1. Фамилия, Имя, Отчество Оздамиров Аслаи Салманович
2. Дата и место рождения 05.08.1965г. Урус-Мартановский район с.Гехи ЧИАССР
3. Адрес места жительства с. Гехи, ул. Надречная, 15
4. Место работы (учебы) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 с.Гехи»
5. Занимаемая должность Директор
6. Заработная плата (или иной заработок) _____
указать размер заработной платы, стипендии, пенсии и т.д.
7. Документ, удостоверяющий личность паспорт 9610230747
указать наименование документа и его номер
выданный «13» августа 2011 г. Отделом УФМС России по ЧР в Урус-Мартановском районе
наименование организации, выдавшей документ
8. Привлекался (лась) к административной ответственности да «11» апреля 2017г.
(да, нет) (указать дату)
по ст. 19.5 ч.14 КоАП в РФ

номер пункта, статья, законодательный акт и нормативные документы требования, которых были нарушены
«09» октября 2017 г. в «13» час «00» мин Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 с.Гехи»
указать место, совершения административного правонарушения наименование объекта и его адрес

нарушил (а) ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», обязательные требования пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (ППР РФ), утверждены, постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г., №390.

а именно: - Не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте (п.2 ППР в РФ); - Работниками не проведена противопожарный инструктаж под роспись в журнале (п.3 ППР в РФ); - На втором этаже отсутствует план-схемы эвакуации людей при пожаре (п.7 ППР в РФ); - Не проведена огнезащитная обработка строительных конструкций чердачного перекрытия. Не проводится проверка качества огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (п.21 ППР в РФ); - Отсутствует паспорт огнетушителя (п.475 ППР в РФ); - Отсутствует специальный журнал произвольной формы в котором ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения (п.478 ППР в РФ); - Не обеспечивается в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (п.63 ППР в РФ); - На территории пожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению N 6. (п.482 ППР в РФ) - Не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (п.6 ППР в РФ).

За что предусмотрена административная ответственность по **части 1 ст. 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Мне Оздамирову Аслану Сагмановичу разъяснены мои права и обязанности,

Ф.И.О. лица, в отношении которого составлен протокол

предусмотренные ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 51 Конституции Российской Федерации и я извещён о месте и времени рассмотрения дела.

Я уведомлён(а) о том, что в случае моей неявки и не поступления от меня ходатайства об отложении рассмотрения дела, оно будет рассмотрено в моё отсутствие.

« 09 » октября 2017 г.

подпись, лица, в отношении которого составлен протокол

А.С. Оздамиров
(Ф.И.О.)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

указываются объяснения и замечания

лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

по содержанию протокола

подпись

Факт административного правонарушения подтверждается свидетелями:

1. _____
фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: _____

2. _____
фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: _____

Мне _____

указать ф., и., о свидетеля

указать ф., и., о свидетеля

разъяснены мои права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и я извещён о месте и времени рассмотрения дела.

Я уведомлён о том, что за невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, несу административную ответственность, предусмотренную ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Я предупрежден об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, предусмотренной ст. 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

« ___ » _____ 20 ___ г. _____ / _____ /
подпись свидетеля фамилия и инициалы

« ___ » _____ 20 ___ г. _____ / _____ /
подпись свидетеля фамилия и инициалы

Иные сведения необходимые для разрешения дела: _____
(наличие вещественных доказательств по делу.)

отметка при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т.д.)

К протоколу прилагаются:

- _____
- _____

Я извещен(а), что дело об административном правонарушении будет рассматриваться

« 23 » октября 2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Урус-Мартан ул. Н. Усамова б/н.

государственным инспектором Урус-Мартановского района по пожарному надзору М.Р. Юсупов

Копию протокола получил: « 09 » октября 2017 г. _____
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол) А.С. Оздамиров
(Ф.И.О.)

Подпись лица составившего протокол _____
(подпись лица составившего протокол) М.Р. Юсупов
(Ф.И.О.)

От подписи отказался (лась) _____

(зачеркнуть в случае подписания протокола)

отметка о направлении копии протокола с указанием

даты, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возбуждении административного дела

«09» октября 2017 г.

г. Урус-Мартан
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор Урус-Мартановского района по пожарному надзору ст. лейтенант внутренней службы Юсупов Магомедэми Русланбеович
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица возбуждающего дело)

рассмотрев материалы:

1. Акт проверки №99 от 09.10.2017 г.
(наименование документа [акт о пожаре, протокол осмотра места пожара, протокол изъятия вещей и документов, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, материалы отказного производства по делу о пожаре];
2. _____
иные материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения,
с указанием органа их направившего; сообщения или заявления физических или юридических лиц,
3. _____
с указанием их данных [ФИО, наименования и адреса места жительства или нахождения], даты поступления; т.д.;

установил: что 09.10.2017 года на территории в здании и помещениях МБОУ СОШ №4 с.Гехи, ул. Надречная, 15
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения,

нарушены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме.
(существо нарушения или невыполнения)

руководствуясь ст. 23,34, 28.1, 28.7 КоАП Российской Федерации
(указываются номера статьи и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится определение)

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. **Возбудить административное дело о нарушении требований в области пожарной безопасности, за что предусмотрена ответственность по части 1 ст. 20.4 КоАП РФ**
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

в отношении Оздамирова Аслана Салмановича
(для физических лиц – Ф.И.О. и адрес места жительства для юридических лиц – полное наименование и юридический адрес)

2. **Провести административное расследование.**

3. **Привлечь к участию в деле в качестве заинтересованного лица**

_____ (для физических лиц – Ф.И.О. и адрес места жительства)

_____ (для юридических лиц – полное наименование и юридический адрес)

О принятом решении уведомить Оздамирова Аслана Салмановича
(лицо, в отношении которого возбуждается дело)

_____ (для физических лиц – Ф.И.О. и адрес места жительства; юридических лиц – полное наименование и юридический адрес)

и разъяснить, что он имеет право обжаловать настоящее определение

Главному государственному инспектору Урус-Мартановского района по пожарному надзору г. Урус-Мартан, ул. Н.Усамова б/н. или горсуд Урус-Мартановского района,
(указать: должность вышестоящего лица и адрес его нахождения; вышестоящий орган и адрес его нахождения;

соответствующий суд и адрес его нахождения)

(подпись лица, вынесшего определение)

Юсупов М.Р.
(расшифровка подписи)

С определением ознакомлен (а) «09» октября 2017 г. (Оздамиров А.С.)
дата, подпись лица, в отношении которого вынесено определение ФИО